



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: [sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/psse-opole>

HK.90820.1.29.2023.JF

Opole, dnia

01-09-2023

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 01.09.2023 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci z wodociągu publicznego Opole zaopatrującego ulicę Gombrowicza od nr 1 do nr 142.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawie sprawozdań z dnia 01.09.2023 r. nr 916/W/N/OL/23 i 917/W/N/OL/23 z badań próbek wody pobranych w dniu 30.08.2023 r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu stwierdza, że woda na ulicy:

- Gombrowicza od nr 1 do nr 142

jest przydatna do spożycia pod kątem mikrobiologicznym i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).



### Natomiast na ulicach:

- Morcinka nr 76a i nr 64,
- Adamka od nr 1 do nr 26
- Szaniawskiego od nr 1 do nr 8,
- Przybyszewskiego od nr 2a do nr 27,
- Prosta nr 11 a i nr 13,
- Parandowskiego od nr 1 do nr 6,
- Brezy od nr 1 do nr 30,
- Wańkowicza od nr 1 do nr 13,
- Gojawczyńskiej od nr 1 do nr 13.

nadal obowiązuje **brak przydatności wody do spożycia**. Jakość wody na w/w ulicach nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), z uwagi na obecność bakterii grupy coli powyżej 10 jtk.

W związku z powyższym nadal, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie nadaje się do spożywania ani do przygotowywania posiłków,
- woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania
- woda z kranu nie nadaje się do utrzymania higieny osobistej
- woda z kranu może być używana do celów sanitarnych tj. splukiwania toalet, mycia podłóg.



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*Małgorzata Studzińska-Sośniak*

mgr inż. Małgorzata Studzińska-Sośniak