

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Zamówienia

Naprawa urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Pitnej (SUWP) w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Czynności do wykonania w ramach zamówienia:

1. Naprawa głowic Fleck 2850 - 2 szt. (1 szt. na odżelaziaczu, 1 szt. na odmanganiaczu);
 - wymiana tłoków oraz uszczelnień głowic,
 - sprawdzeniu działania głowicy, regulacji nastaw parametrów technologicznych,
2. Naprawa głowic Fleck 2750 – 2 szt. (2 szt. na filtrach węglowych);
 - wymiana tłoków oraz uszczelnienie głowic,
 - sprawdzeniu działania głowicy, regulacji nastaw parametrów technologicznych,
3. Naprawa głowicy Fleck 560;
 - Wymiana inżektora,
 - sprawdzeniu działania głowicy, regulacji nastaw parametrów technologicznych
4. Wymiana złoża w kolumnie odżelaziacza
Pojemność kolumny ok. 511l wymiana złoża między 70%-90% składu (dokładna ilość do ustalenia i dobrania przez Wykonawcę po sprawdzeniu parametrów urządzenia)
5. Wykonanie regulacji oraz poprawności działań naprawianych urządzeń oraz całościowo poprawności działania instalacji SUWP.

W cenie poszczególnych usług serwisowych i badań należy uwzględnić koszt dojazdu do OSW „Koszarka” w Przebrnie, oraz wszelkie koszty związane z zakresem prac oraz użytych materiałów nie wyszczególnionych w zadaniach głównych.

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia będzie powierzona Wykonawcy wskazanemu w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony mienia.
3. Wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia raportu ruchu Stacji Uzdatniania Wody Pitnej w trakcie prowadzonych prac. Dzienny przestój stacji nie może trwać dłużej niż 3 godziny.
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane dane i informacje przydatne do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się udzielenia instruktażu pracownikom OSW „Koszarka” w Przebrnie w zakresie zastosowanej technologii i prawidłowej obsługi urządzeń.
7. Zamawiający wymaga przystąpienie do prac przez Wykonawcę w przeciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
8. Wyszczególnione prace należy wykonać w przeciągu 5 dni roboczych.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium Ceny – 100%.

Pozostałe informacje:

1. Stacja pracuje w trybie ciągłym. Od dnia 29.05.204 r. w ośrodku będą przebywały osoby wypoczywające, należy uwzględnić pobyt osób w kontekście przerw w pracy stacji uzdatniania związanych z pracami naprawczymi.
2. Wszelkie przerwy należy uzgadniać z Naczelnikiem Wydziału Administracji GDDKiA Oddziału w Gdańsku.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie **wizji lokalnej** w celu zapoznania się z SUWP w OSW "Koszarka" w Przebrnie. Informacji w tym zakresie udziela Naczelnik Wydziału Administracji Oddziału w Gdańsku Pan Arkadiusz Włodarczyk tel. 58 511 24 70, 885 240 866.