

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY**Wodociąg publiczny **Orzysz**za okres **01.01.2023. – 31.12.2023.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w ww. okresie w ramach kontroli wewnętrznych (KW) i urzędowych kontroli jakości wody (PIS) pobrano do badań:

- bakteriologicznych prób wody – 11
- fizykochemicznych prób wody – 27
- radiacyjnych prób wody – 1

Data	Miejsce pobrania próbek wody	Numery wykonanych analiz	Uwagi
30.01.	SUW	9Pisz	PIS, mok
30.01.	Sieć, ul. Rynek 3, ratusz	10Pisz	PIS, mok
09.02.	SUW	076050/02/2023	KW, mok
17.04.	SUW	41Pisz	PIS, mop
26.04.	SUW	383z	KW, mangan, amonowy jon
05.05.	SUW, surowa	076051/05/2023	KW, radiacja
02.06.	SUW	076052/06/2023	KW, mok
19.07.	SUW	63Pisz	PIS, mangan, żelazo, amonowy jon
19.07.	Sieć, ul. Wojska Polskiego 42, piekarnia	64Pisz	PIS, mangan, żelazo, amonowy jon
19.07.	Sieć, ul. Wojska Polskiego 3, jednostka wojskowa, hydrant nr 24	65Pisz	PIS, mangan, żelazo, amonowy jon
19.07.	SUW	865z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
20.07.	SUW	868z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
24.07.	SUW	871z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
26.07.	SUW	911z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
31.07.	Sieć, ul. Wojska Polskiego 3, jednostka wojskowa, hydrant nr 24	917z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
01.08.	SUW	076053/08/2023	KW, mok
12.09.	SUW	1102z	KW, mok
25.10.	SUW	101Pisz	PIS, mok
25.10.	Sieć, ul. Rynek 3, ratusz	102 Pisz	PIS, mok

08.11.	SUW	189937/10/2023	KW, mop
30.11.	SUW	1398z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
30.11	Sieć , ul. Wojska Polskiego 42, piekarnia	1399z	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo
01.12.	SUW	212365/12/2023	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo, arsen
01.12.	Sieć, ul. Rynek 3, ratusz	212985/12/2023	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo, arsen
01.12.	Sieć , ul. Wojska Polskiego 42, piekarnia	212987/12/2023	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo, arsen
01.12.	Sieć, ul. Os. Robotnicze 11, szkoła podstawowa	212986/12/2023	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo, arsen
01.12.	Sieć, Okartowo, szkoła podstawowa	212988/12/2023	KW, mętność, amonowy jon, mangan, żelazo, arsen
12.12.	SUW	076055/12/2023	KW, mok

### Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w zał. nr 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie wyników analiz nr 9Pisz, 10Pisz, 076050/02/2023, 41Pisz, 383z, 076051/05/2023, 076052/06/2023, 63Pisz, 64Pisz, 65Pisz, 865z, 868z, 871z, 911z, 917z, 076053/08/2023, 1102z, 101Pisz, 102 Pisz, 189937/10/2023, 1398z, 1399z, 212365/12/2023, 212985/12/2023, 212987/12/2023, 212986/12/2023, 212988/12/2023, 076055/12/2023 stwierdza się, że **na dzień 31.12.2023 r. woda była przydatna do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pisz  
**Andrzej Raszczyk**  
(dokument podpisany elektronicznie)