



KOMUNIKAT nr 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie
z dnia 23 września 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie informuje, że w badaniach kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego w Namysłowie - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Jana Pawła II w Namysłowie, zasilającej następujące miejscowości: Namysłów, Barzyna, Bławaciska, Hałderze, Krasowice, Krzemieniec, Minkowskie, Niwki, Nowe Smarchowice, Piękna Studnia, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Stanek, Wszeradów, Zielony Dąb, Żaba, Żabiak, Żabka (gmina Namysłów) nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, a także bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków.

Woda jest przydatna do spożycia

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Namysłowie