



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w PUCKU**

Puck, 23.01.2024 r.

HK.9022.20.2024.WB.3

**Krokowskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Żarnowiec 76  
84-110 Krokowa**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku na podstawie Sprawozdania z Badań nr 76/W/25 z dnia 23 stycznia 2025r. dotyczącego jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Kłanino** stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po przegotowaniu.**

Dnia 23 stycznia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał wyniki dot. próbki wody pobranej dnia 20 stycznia 2025 r. w punkcie zgodności znajdującym się przy ul. Lipowej 22 w Kłaninie, które wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jednostki tworzącej kolonie w 100 ml (Sprawozdanie z badań nr 76/W/25 z dnia 23.01.2025r.). W badanej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń innych parametrów jakości wody.

Obecność wskaźnikowych bakterii grupy coli w badanej próbce może wskazywać na zanieczyszczenie wody, dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 23 stycznia 2025 r. stwierdził w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kłanino warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda w stanie surowym może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz do spłukiwania toalety.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 213 m<sup>3</sup>/d i zaopatruje w wodę ok. 632 odbiorców w miejscowościach: Kłanino, Parszkowo i Polchówko. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

*Przesłano pocztą elektroniczną do KPK Sp. z o.o.*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

**w Pucku**

*Piotr Madej*

**Rozdzielnik:**

1. Wójt Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
2. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa,  
e-mail: sekretariat@kpkspzoo.pl, technolog@kpkspzoo.pl
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck,
4. Oddział HŻŻiPU w/m
5. a/a