



INSTALACJA HYDRANTOWA	
LEGENDA:	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	LOKALIZACJA HYDRANTU dn25 z węzłem półstżywnym 30m
Ph	PROJEKTOWANE / WYMENIANE PONY HYDRANTOWE
H1-H3	WYKONANIE HYDRANTU dn25 z węzłem półstżywnym, wykonanie węzła na hydrant, montaż nadproża (w przypadku hydrantów podziemnych) dostosowanie węzła do wymiaru nowej skrzynki hydrantowej, wykonanie i brudowanie sciany pod nowy pion wody, obróbkę węzła, tynkowanie i malowanie przylegającego odcinka ściany
H4-H10	WYMENIANIE HYDRANTU dn25 z węzłem półstżywnym, wykonanie istniejącego hydrantu, dostosowanie węzła do wymiaru nowej skrzynki hydrantowej (w przypadku hydrantów podziemnych), wykonanie i brudowanie sciany pod nowy pion wody, obróbkę węzła, tynkowanie i malowanie przylegającego odcinka ściany

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIERWSZEGO PIĘTRA			
nr pom.	nr pom. wg ewidencji budynku	funkcja pomieszczenia	powierzchnia [m ²]
1/1	–	klatka schodowa K1	50,06
1/2	45	przedśionek toalety	6,89
1/3	–	toaleta	1,53
1/4	47	sala lekcyjna	41,05
1/5	46	pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym	52,85
1/6	–	kuchnia	1,78
1/7	–	przedśionek toalety	1,46
1/8	–	toaleta	1,35
1/9	–	korytarz	119,14
1/10	48	przedśionek toalety	1,79
1/11	–	toaleta	1,53
1/12	49	sala lekcyjna	41,35
1/13	50	sala lekcyjna	41,18
1/14	51	sala lekcyjna	41,07
1/15	52	sala lekcyjna	40,96
1/16	–	klatka schodowa K2	32,54
1/17	54	przedśionek toalety	5,08
1/18	–	toaleta	1,55
1/19	–	toaleta	1,55
1/20	53	sala historii sztuki	49,45
1/21	–	klatka schodowa K3	13,09
1/22	M1	przedpokój	11,88
1/23	–	kuchnia	7,98
1/24	–	łazienka	3,52
1/25	–	pokój	11,73
1/26	–	pokój	20,90
Razem:			603,24

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o. PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl		INWESTOR Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Kluzdy w Krakowie ul. Młaskotów 6 30-117 Kraków		DATA: GRUDZIEŃ 2021
AUTOR OPRACOWANIA: arch. Agnieszka Klimczak upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039		PRZEDMIOT INWESTYCJI Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przy ul. Młaskotów 6, zlokalizowanego na działce nr 83/12 i 429/3, obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.		SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY arch. Wojciech Różewicz upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634		BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	SYMBOL PT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY arch. Rafał Kablak-Ziembicki arch. Sara Bartuś		TEMAT RYSUNKU RZUT 1. PIĘTRA		NR 1.3