



K O M U N I K A T N R 1 0

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 25.05.2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z indywidualnego ujęcia wody dla stacji paliw Shell Świecko NR 4405

(gm. Słubice) zaopatrującego stacje paliw Shell Świecko i market Citronex

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. indywidualnego ujęcia wody informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru fizykochemicznego mangan.

Przekroczenia ww. parametrów nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabarwienie armatury.

Woda nadaje się do picia na potrzeby gospodarcze.



Powyzsze informacje obowiazuja do czasu odwołania