

Komunikat z dnia 30.01.2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że w próbach wody przeznaczonej do spożycia, **pochodzącej z wodociągu w Kamionka** (zaopatrującego miejscowości: Kamionka, Piaski), pobranej do badań laboratoryjnych na zlecenie producenta wody w dniu 23.01.2024 r., stwierdzono podwyższoną wartość *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C*. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.


W związku z powyższym PPIS w Wieruszowie stwierdził **warunkową przydatność do spożycia.**

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Producenta wody zobowiązano do wdrożenia działań naprawczych na ww. wodociągu mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec