

Wałcz, dnia 27.03.2024 r.

HK. 9011.2.10.2024

**Burmistrz Człopa**  
**ul. Strzelecka 2**  
**78-630 Człopa**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
DLA MIASTA I GMINY CZŁOPA  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu** zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedkłada dokonaną ocenę obszarową jakości wody z 10 wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2023 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2023 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody.

Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie Miasta i Gminy Człopa na koniec roku 2023 pozostaje zewidencjonowanych 10 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu. Są to wodociągi zlokalizowane w miejscowościach: Człopa, Czapllice, Dłusko, Golin, Mielęcín, Przelewice, Wołowe Lasy, Miradź oraz Krąpiel zaopatrujące 19 miejscowości gminy. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych. Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z ww. wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

W 2023 roku stan sanitarno-higieniczny wszystkich stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody utrzymany był bez zastrzeżeń.

Liczbę ludności zaopatrywanej w wodę, wielkość dobową produkcji dostarczanej wody, zaopatrywane miejscowości oraz sposób uzdatniania wody do spożycia przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Wielkość produkcji [m <sup>3</sup> /dobę]	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2023 r.
1.	Człopa	2869	308,7	Człopa, Trzebin, Drzonowo, Drzonowo Wałeckie, Jaglice, Pieczyńska	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia

2.	Człopa ZWP	40	36,3	Człopa od ulicy Zwycięstwa Wojska Polskiego numery od 29 do 35 wraz z działkami	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
3.	Czaplice	234	20,0	Czaplice, Bukowo	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
4.	Dłusko	253	22,0	Dłusko, Dzwonowo, Szczuczarz	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
5.	Golin	169	15,5	Golin, Brzeźniak	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
6.	Mielęcín	380	32,0	Mielęcín	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
7.	Przelewice	166	18,5	Przelewice	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
8.	Wołowe Lasy	457	30,0	Wołowe Lasy	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
9.	Miradź	73	5,2	Miradź, Jelenie	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia
10.	Krąpiel	30	2,0	Krąpiel	napowietrzanie filtracja	przydatna do spożycia

Ponadto wg potrzeb dezynfekcję wody przeprowadza się podchlorynem sodu.

W związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów wody w 2023 r. wszczęto postępowania administracyjne oraz wydano ogółem 2 decyzje umarzające wszczęte postępowania administracyjne.

W omawianym okresie PPIS w Wałczu prowadził następujące postępowania administracyjne na terenie Miasta i Gminy Człopa:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Krąpiel, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru manganu w wodzie do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 19.07.2023 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w Miradzi, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru żelaza w wodzie do spożycia, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 19.07.2023 r. decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

Na terenie Miasta i Gminy Człopa nie odnotowano skarg dotyczących jakości wody oraz nie odnotowano żadnych innych reakcji niepożądanych, a jakość wody do spożycia przez ludzi pochodzącej ze wszystkich pozostałych wodociągów nie była kwestionowana.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu, sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, jak również oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów, na dzień 31 grudnia 2023 r., **wodę pochodzącą z wodociągów na terenie Miasta i Gminy Człopa oceniono jako przydatną do spożycia.**

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym  
podpisem elektronicznym  
weryfikowanym ważnym certyfikatem  
kwalifikowanym przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wałczu mgr Karola Subocza

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (ePUAP),
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/1, 70-632 Szczecin (ePUAP),
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa (ePUAP).