

Pytania do postępowania nr: WOPN-PK.082.6.2022.AS

1. Co Zamawiający rozumie poprzez konserwację separatorów? Jaki zakres czynności obejmuje?

Z informacji będących w posiadaniu organu wynika, że konserwacja separatorów umieszczonych na kanalizacji deszczowej odbywa się zgodnie z wymogami danego rodzaju separatora. Z uwagi na zanieczyszczenia, które występują na danym terenie, wskazano konieczność wykonania serwisowania 1 raz na pół roku.

2. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej ilości szcerpanego produktu ropopochodnego wyciekającego z tego nasypu w roku 2023.

Brak pełnych danych za rok 2023, do dnia 30 września br. szcerpano 36 m³.

3. Czy możliwe jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w dniu 15.12.2023 r., piątek? Nasz jest gotów wykonać wizję we własnym zakresie, tj, jest udziału przedstawiciela Zamawiającego. Chodzi tylko o umożliwienie wejścia na teren zaplecza bazy MPO.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, proszę wykonać wizję we własnym zakresie, bez udziału zamawiającego.

4. A jest możliwość otrzymania wzoru umowy na to zamówienie.

Zamawiający dołącza do zapytania wzór umowy.