

PROKURATURA OKRĘGOWA

Wrocław, dnia 31 marca 2022 r.

WE WROCŁAWIU

7 WYDZIAŁ

Budżetowo-Administracyjny

Ul. Podwale 30

50-950 Wrocław

Tel. 71/371 81 14

3047-7.261.5.2022

Do wszystkich Wykonawców

Biorących udział w postępowaniu

3047-7.261.5.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania remontowego pn. „Wymiana stolarki okiennej oraz wzmocnienie nadproży budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 we Wrocławiu”

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021.1129 tj.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający na wniosek Wykonawców udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia :

Wniosek 2:

Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy związanej z posiadanym doświadczeniem, tj. czy dopuszcza wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. realizacja robót budowlanych polegających co najmniej na wymianie stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m² (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), w tym co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków i wykonał te roboty należycie? W przypadku braku zgody na modyfikację treści wskazanego warunku udziału w postępowaniu, czy Zamawiający będzie respektował udokumentowane przez Wykonawcę doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację warunków udziału w postępowaniu ale zgodnie z zapisem w SWZ (rozd. V pkt.2) będziemy respektować oświadczenie wykonawcy o realizacji robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi.

Wniosek 3:

Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem nadproży wymagają użycia bruzdownicy/szlifierki kątovej w związku z czym może wystąpić znaczne zapylenie pomieszczenia. Czy Zamawiający to przewidział? Czy pomieszczenia zostaną opróżnione czy będzie konieczność wykonywania zabezpieczenia np. w postaci kurtyn?

Wyjaśnienie:

Pomieszczenia będą czynne i użytkowane, zatem prace budowlane związane z użyciem bruzdownicy/szlifierki wymagają zabezpieczenia przed kurzem np. w postaci kurtyn .

Wniosek 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie okien przeciwpożarowych drewnianych w całości jako nieotwierane (stałe)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania okien przeciwpożarowych drewnianych wykonanych jako w całości nieotwierane. W miejscach wskazanych w części rysunkowej projektu należy zastosować okna przeciwpożarowe otwierane.

Wniosek 5:

Część okien, w szczególności te zlokalizowane na poziomie piwnicy i parteru, mają posiadać zabezpieczenia antywłamaniowe w tym m.in. szyby w klasie P4. Czy szklenie P4 ma zostać zastosowane jednostronnie czy obustronnie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia , że okna na poziomie piwnicy i parteru muszą posiadać klasę antywłamaniową min. RC2. Dopuszcza się zastosowanie szklenia antywłamaniowego jednostronnie przy zachowaniu wymaganej klasy antywłamaniowej dla całego okna.

Wniosek 6:

Czy w zakresie zadania jest wykonanie barierki zabezpieczających przy oknach? Jeśli tak, to przy których oknach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia , że należy zastosować barierki przy oknach wskazanych na rysunku A-07 projektu wykonawczego.

Wniosek 7:

Zgodnie z dokumentacją podziały szprosowe mają być nakładane od zewnątrz bez dzielenia pakietu szybowego. Czy Zamawiającemu chodzi o szpros naklejane - stosowane tylko na zewnątrz szyby, czy może o szpros wiedeński nakładane zarówno na zewnątrz szyby jak i wewnątrz pakietu w postaci przekładki międzyszybowej, która fizycznie nie dzieli szyby na mniejsze tafle lecz jedynie imituje taki podział? Jaką grubość ma mieć szpros?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wskazuje, że należy zastosować okna ze szprosami wiedeńskimi nakładanymi zarówno na zewnątrz szyby jak i wewnątrz bez dzielenia pakietu szybowego. Szerokość szprosu 26 mm.

Prokurator Okręgowy
we Wrocławiu

Agnieszka Mułka

