

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

*tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63*

*email: psse.bielskobiala@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala*

ONS-HKiŚ.4360.1.2021

Bielsko-Biała, dnia 08.03.2021r.

L. dz. 2575.2021

**Wójt Gminy Porąbka**

**Urząd Gminy w Porąbce**

**43-353 Porąbka**

**ul. Krakowska 3**

## Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Porąbka

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2020r.

### **1. Wykaz producentów wody.**

Gmina Porąbka zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdatniania Wody Soła I w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody Soła III/II w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody w Bujakowie należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała.

Na terenie gminy Porąbka znajduje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę pochodzącą z własnego indywidualnego ujęcia wody:

- „Czanieckie Makarony” Spółka z o.o.

### **2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.**

Obie Stacje Uzdatniania Wody w Kobiernicach dostarczają dla gminy Porąbka średnio 1 250 m<sup>3</sup>/d.

Stacja Uzdatniania Soła I oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest tylko dezynfekcja końcowa, natomiast na Stacji Uzdatniania Soła III/II stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie dostarcza średnio 50 m<sup>3</sup>/d. Prowadzona jest dezynfekcja końcowa,
- Makarony Czanieckie Spółka z o.o. produkują około 17 m<sup>3</sup>/d, w procesie uzdatniania stosowana jest filtracja oraz dezynfekcja końcowa.

### **3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.**

- Stacje Uzdatniania Wody w Kobiernicach zaopatrują około 12 500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie dostarcza wodę około 500 mieszkańcom.

### **4. Jakość wody.**

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody GPW „Czaniec” ul. Wodociągowa 1 w Kobiernicach,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

### **5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.**

W próbce wody przeznaczonej do spożycia podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec” ul. Wodociągowa 1 w Kobiernicach, pobranej w dniu 13.07.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono przekroczenie parametru ołowiu.

### **6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody**

W roku 2020 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

### **7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.**

W związku z tym, że przekroczenie parametru miało charakter incydentalny i wystąpiło tylko lokalnie, a badania przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały jakość wody zgodną z wymogami obowiązującego rozporządzenia, uznano wodę dostarczaną na teren gminy Porąbka za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

**Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Porąbka dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2020 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2020 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla gminy Porąbka, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody w SUW GPW „Czaniec” Wodociągowa 1 w Kobiernicach.**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Porąbce; 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3,
2. ONS-HKiŚ-a/a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz