



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247-96-95, fax. 41 247-96-97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 02. 07. 2021

**KOMUNIKAT NR 3
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Miłków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza **brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Miłków gm. Bodzechów.**


W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu **zaopatrującego miejscowości Miłków, Jędrzejów, Denkówek, Goździelin, Moczydło, Romanów i Bodzechów w gminie Bodzechów** powiat ostrowiecki, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h oraz parametru żelazo.

Mieszkańcy z miejscowości Denkówek, Goździelin, Moczydło, Romanów, Bodzechów, Jędrzejów (część) zostali zaopatrzeni w wodę z wodociągu Ostrowiec, natomiast dla miejscowości Miłków, Jędrzejów (część) uruchomiono zaopatrzenie w wodę z wodociągu Gminy Sadowie.

**WODA POCHODZĄCA Z UJĘCIA W MIŁKOWIE
NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

UWAGA: Wodę można używać do prac porządkowych oraz celów sanitarnych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk – Nowak