



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

**Komunikat
z dnia 15.03.2024 r.
o zamknięciu Pływalni Krytej przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 5
z powodu średniego skażenia ciepłej wody w prysznicach bakteriami
z rodzaju Legionella sp.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. decyzją PPIS w Przeworsku została zamknięta Pływalnia Kryta przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, ul. M. Konopnickiej 5, z powodu wykrycia w instalacji ciepłej wody w prysznicach bakterii z rodzaju Legionella sp.

PPIS w Przeworsku nakazał przeprowadzenie działań naprawczych i uzyskanie pozytywnych wyników badań jakości wody z natrysków.

O otwarciu ww. pływalni, PPIS w Przeworsku powiadomi w kolejnym komunikacie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku

Ryszard Trelka