

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

Listopadzie 2024 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Anielin – Pomarzany**
- **Wodociąg publiczny w Głuchowie**
- **Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym**
- **Wodociąg publiczny w Krośniewicach**
- **Wodociąg publiczny w Krzyżanowie**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Muchnicach**
- **Wodociąg publiczny w Nowem**
- **Wodociąg publiczny w Orłowie**
- **Wodociąg publiczny w Pniewie**
- **Wodociąg publiczny w Strzegocin**
- **Wodociąg publiczny w Strzelcach**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8**
- **Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21**
- **Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25**
- **Wodociąg zakładowy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie**
- **Wodociąg zakładowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku**

Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- **Wodociąg publiczny w Babach**

Decyzja o warunkowej przydatności wody związana jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość jonu amonowego w ilości 0,67 mg/l (wartość dopuszczalna 0,50 mg/l) i stężenia manganu w ilości 141 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l). Jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż może stwarzać problemy z jej akceptowalnością.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.