



Kup, 24.03.2022 r.

Zn. spr.: S.20.2.2022

Dodatkowe informację do zaproszenia do składania ofert na: sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem 2 szt. chłodni kontenerowych (urządzeń chłodniczych)

PGL LP Nadleśnictwo Kup poniżej przekazuje doprecyzowane dane / parametry chłodni nie ujęte w zaproszeniu do składania ofert z dnia 22.03.2022r., a które należy uwzględnić przy wycenie:

- podłoga w chłodni z jednorodnej blachy kwasoodpornej o gr. min. 1mm wykonanej z jednego arkusza (bez łączeń blachy na podłodze)
- zadaszenie chłodni wykonane z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Zadanie musi wystawać poza obrys chłodni
- podstawa chłodni na konstrukcji ocynkowanej
- minimalne światło drzwi chłodni: wys.: 2,2m ; szer. 1,0m
- typ agregatu chłodniczego – agregat monoblok (fabrycznie obudowany)
- drzwi do komory chłodniczej izolowane z uszczelkami

Uwagi do wymaganej gwarancji:

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika jak np. uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia podgrzewacza w wskutek braku wody lub zamarznięcia itp.
- gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych jak np. żarówki oświetleniowe
- Sprzedający w cenie oferty zapewnia przeglądy gwarancyjne jeśli są takie wymagane przez Sprzedającego
- sprzedający przekaze wytyczne dot. prawidłowej obsługi chłodni

Powyższe zmiany będą stanowiły załącznik do zawartej umowy.

Z poważaniem

Jarosław Jańczyk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup

/dokument podpisany elektronicznie/