



Maków Mazowiecki, dnia 14.12.2021 r.

HKN.9027.01.80.2021.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w raporcie z badania wody nr 57856/LB/2021 z dnia 2021-12-13 sporządzonego przez Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z punktu zgodności:
- Stacja Uzdatniania wody w Różanie, ul. Ostrowska 21, 06-230 Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z
z urzędu wodociągowego o produkcji 100-1000 m³/d Różan ul. Ostrowska 21

Uzasadnienie

Na podstawie raportu z badania wody nr 57856/LB/2021 z dnia 2021-12-13 sporządzonego przez Eurofins OBiKŚ Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice z punktu zgodności: **- Stacja Uzdatniania wody w Różanie, ul. Ostrowska 21, 06-230 Różan** wykonanego w ramach bieżącego kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz 2294.). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru:

liczba bakterii grupy coli: wynik badania 90 jtk/100ml; próbka wody pobrana 10.12.2021 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych/porządkowych .

Obecność w wodzie bakterii grupy coli w ilości 90 jtk/100ml stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Dolna 19, 06-230 Różan,
2. Burmistrz Gminy Różan, ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PK w/m.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska