



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-3-4-12/23

Ldz. ... 7290

Włocławek, dnia 22.12.2023 r.

Egz. nr 4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Wojska Polskiego 29  
87 – 840 Lubień Kujawski

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Narty-Kłóbka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Narty-Kłóbka w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem i po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządzającego wodociągiem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	LLF.9051.2.20.1.2023	07.02.2023	Szkoła Podstawowa – Kanibród 27 – kran w kotłowni przed odpuszczeniem wody
2.	LM/W – 632 – W/26/23 LF – 632 – W/26/23 LLF.9051.2.20.1.2023	07.02.2023	Szkoła Podstawowa – Kanibród 27 – kran w kotłowni po odpuszczeniu wody
3.	LM/W – 632 – W/29/23 LF – 632 – W/29/23	07.02.2023	SUW Narty 25A – kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	LM/W – 632 – W/30/23 LF – 632 – W/30/23	07.02.2023	SUW Kłóbka 15A – kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	W/0/02/2023/1100/F/1	23.02.2023	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina – Kłóbka 9 - kran w kuchni
6.	W/0/02/2023/1100/F/2	23.02.2023	SUW Narty 25A – kran na rurociągu wody uzdatnionej
7.	W/0/02/2023/1100/F/3	23.02.2023	SUW Kaliska -kran na rurociągu wody uzdatnionej
8.	W/0/02/2023/1100/F/4	23.02.2023	Szkoła Podstawowa – Kanibród 27 – kran w kotłowni
9.	W/0/04/2023/1519/FM/1	04.05.2023	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kran w pomieszczeniu socjalnym
10.	W/0/04/2023/1519/FM/2	04.05.2023	DPS – Rzezewo Małe 65 - kran przed wodomierzem

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOCŁAWKU**  
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wloclawek

11.	W/0/05/2023/557/FM/1	15.05.2023	Szkoła Podstawowa – ul. Gole 33, Kaliska - kran w kotłowni
12.	W/0/05/2023/556/F/1	15.05.2023	SUW Narty 25A – kran na rurociągu wody surowej
13.	W/0/05/2023/556/F/2	15.05.2023	SUW Kłóbka 15A – kran na rurociągu wody surowej
14.	W/0/05/2023/556/F/3	15.05.2023	SUW Kaliska -kran na rurociągu wody surowej
15.	W/0/06/2023/412/FM/1	04.08.2023	SUW Kłóbka 15A – kran na rurociągu wody uzdatnionej
16.	W/0/06/2023/412/FM/2	04.08.2023	Budynek mieszkalny – Nowa Wieś 2 – kran w kuchni
17.	W/0/06/2023/412/FM/3	04.08.2023	SUW Narty 25A – kran na rurociągu wody uzdatnionej
18.	W/0/06/2023/416/FM/1	21.11.2023	SUW Kaliska -kran na rurociągu wody uzdatnionej
19.	W/0/06/2023/416/FM/2	21.11.2023	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina – Kłóbka 9 - kran w kuchni
20.	W/0/06/2023/416/FM/3	21.11.2023	Zespole Placówek Oświatowych – ul. Szkolna 15, Lubień Kujawski – kran w kuchni na I piętrze
21.	W/0/08/2023/198/F/1	21.11.2023	SUW Narty 25A – kran na rurociągu wody surowej
22.	W/0/08/2023/198/F/2	21.11.2023	SUW Kaliska -kran na rurociągu wody uzdatnionej
23.	W/0/08/2023/198/F/3	21.11.2023	SUW Kłóbka 15A – kran na rurociągu wody uzdatnionej

#### STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

#### UZASADNIENIE

W dniach 04.05.2023 r., 15.05.2023 r., 04.08.2023 r. i 21.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządzającego wodociągiem w dniu 23.02.2023 r., a także w dniu 07.02.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do badań laboratoryjnych pobrano 17 próbek wody z wodociągu Narty-Kłóbka. Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 15.05.2023 r. i 21.11.2023 r. pobrano 6 próbek wody surowej na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Narty 25A, Kaliska i Kłóbka 15A w celu przeprowadzenia badań promieniotwórczości (sprawozdania z badań nr W/0/05/2023/556/F/1, W/0/05/2023/556/F/2, W/0/05/2023/556/F/3, W/0/08/2023/198/F/1, W/0/08/2023/198/F/2 i W/0/08/2023/198/F/3).

W próbce wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z wodociągu Narty-Kłóbka stwierdzono jednorazowe incydentalne przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 70 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l.

Przeprowadzone działania naprawcze zarządzającego wodociągiem doprowadziły wodę do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego pobierano w następujących punktach zgodności: na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach: Narty 25A, Kłóbka 15A oraz Kaliska, w Szkole Podstawowej w miejscowości Kanibród 27, w Szkole Podstawowej w Kłóbce 9, w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Szkolnej 15 w Lubieniu Kujawskim, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim, w Domie Pomocy Społecznej w Rzeżewie Małym 65, w Szkole Podstawowej ul. Gole 33 w Kaliskach i w budynku mieszkalnym w Nowej Wsi 2.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C oraz Clostridium perfringens.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: przewodność elektryczną właściwą, barwę, mętność, zapach, smak, pH, twardość, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, utlenialność, fluorki, chlorki, siarczany, bromiany, sól, magnez, glin, nikiel, arsen, chrom, ołów, kadm, selen, akryloamid, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki, bezno(a)piren,  $\Sigma$  WWA, chloroform, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu,  $\Sigma$  THM, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów oraz oznaczono substancje promieniotwórcze: tryt, rad 228, rad 226 i radon 222.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Narty-Kłóbka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 oraz załączniku nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę, że ww. sytuacja związana z parametrem manganu miała charakter incydentalny i dotyczyła jednego budynku oraz oceniając ryzyko zdrowotne konsumentów związane ze spożyciem wody z wodociągu Narty-Kłóbka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego we Włocławku  
Zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego we Włocławku  
*Agnieszka Pstragowska*

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego  
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski – egz. nr 2

3. NHŻ – egz. nr 3

4. aa – egz. nr 4

LC/KS

Kierownik Sekcji  
Higieny Środowiska  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
we Włocławku

*Norbert Wojciechowski*  
Norbert Wojciechowski  
22.12.2023

