

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62- 500 Konin , ul. Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl



AB 648

Data wydania: Konin, dnia 28.02.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr B – 28-30 /2022

Nazwa i adres klienta: *Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ON- HK*

Nazwa i adres klienta: *Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ON - HK*

Rodzaj próbki : *woda z basenu kąpielowego – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego zasilanego przez wodociąg publiczny: BYLEW*

Nr rejestru próbki: **B – 28-30/2022**

Próbka pobrana przez: *PSSE KONIN ON - HK*

Nr rejestru zlecenia: -----

M. Jankowska wg PTW-HK-01

Data pobrania próbki: **24.02.2022 r.**

Próbka dostarczona przez: *PSSE KONIN ON- HK*

Data dostarczenia próbki: **24.02.2022 r.**

Wg protokołu pobrania Nr: *ON-HK.9012.2.76.2022*

Miejsce pobrania i opis próbki: *LICHEŃ STARY, ul. Toruńska 27 – Hotel „ATUT”*

B – 28 /2022 – pkt. 1 – prawa strona niecki

B – 29 /2022 – pkt. 2 – lewa strona niecki

B – 30 /2022 – pkt. 3 – jacuzzi

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: **bez zastrzeżeń**

Dane pozyskane od klienta wyróżniono kursywą (nie dotyczy nazw mikrobiologicznych).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW¹⁾

PARAMETR	KOD PRÓBKII			JEDN.	Identyfikator metody badania ²⁾
	B- 28 /2022	B-29 /2022	B-30 /2022		
Godz. pobrania	<i>10²⁵</i>	<i>10³⁰</i>	<i>10⁴⁰</i>		
Godz. dostarczenia do lab.	<i>11³⁰</i>				
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2° C/48h	0 (nie wykryto)	0 (nie wykryto)	0 (nie wykryto)	jtk w 1ml	PN –EN ISO 6222: 2004
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	0	0	jtk w 100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 16266:2009

Data zakończenia badania: 26.02.2022 r.

Autoryzował:

K.R

1) Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek.

2) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 z późn.zm.)

- koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach. Skargi można składać pisemnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyniku.