

Lębork, dnia 12.09.2023

Zn. spr.: SA.270.54.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Remont odwodnienia terenu przy budynku leśniczówki Strzeszewo”

W związku z pytaniem wykonawcy wyjaśniam treść zapytania ofertowego:

- 1. Firma zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do zapytania dotyczącego możliwości wystąpienia wód gruntowych na terenie objętym projektowaną inwestycją - czy w takiej sytuacji przewidziane jest zamówienie uzupełniające dot odwodnienia terenu.*

Odp. 1 Badania geotechniczne terenu wokół budynku leśniczówki Strzeszewo wykazują bardzo duże zróżnicowanie poziomów występowania wód podziemnych w zależności od pór roku i opadów atmosferycznych wahających się od 0,7 m – 4,0 m poniżej poziomu terenu. Kosztorys ofertowy nie przewiduje pozycji odwodnienia wykopów przy pomocy urządzeń mechanicznych, pompujących np. igłofiltrów, lecz jako praca w wilgotnym wykopie, przy spadku rowków odwadniających do cieku wodnego. W przypadku załamania pogody i wystąpienia na tyle wysokich wód gruntowych, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie zamówienia, zostanie udzielone zamówienie dodatkowe.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.09.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi w dniu 18.09.2023r. do godz. 10:15 w świetlicy Nadleśnictwa Lębork

Z poważaniem
Jan Banacki
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

