



K O M U N I K A T Nr 20/2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 15.12.2022r.

**w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia pochodzącej
z indywidualnego ujęcia wody Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1**

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o. o.

ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

zaopatrującego: obiekty użyteczności publicznej (szpital, hotele pracownicze)

jak również personel oraz pacjentów szpitala

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci oraz z sieci, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.12.2022r. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr HK-291/689/2022/D z dnia 24.11.2022r. stwierdzającej brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1 Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.

Jakość wody w zakresie parametru mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) uległa poprawie. Woda z ww. indywidualnego ujęcia wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Tym samym przywrócono zasilanie obiektów Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. w wodę pochodzącą z ujęcia indywidualnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Dorota Słowińska