



**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
OD DNIA 22.12.2022 R. WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZAOPATRZENIA W
WODĘ BORZYTUCHOM, GM. BORZYTUCHOM**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 t.j. z późn.zm.) oraz §21 ust. 1 pkt. 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po rozpatrzeniu danych zawartych w wynikach badań laboratoryjnych próbek wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej pobranych przez pracownika PSSE w Bytowie w ramach przeprowadzonego nadzoru nad jakością wody z wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę Borzytuchom, gm. Borzytuchom:

- Sprawozdanie z badań nr 701/Z/2022 z dnia 22.12.2022 r., woda z budynku Stacji Uzdatniania Wody Borzytuchom – bakterie Escherichia coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100ml; bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml; Enterokoki - 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml

- Sprawozdanie z badań nr 700/Z/2022 z dnia 22.12.2022 r., woda z budynku mieszkalnego Chotkowo nr 19 – bakterie Escherichia coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100ml; bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml; Enterokoki - 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml

- Sprawozdanie z badań nr 703/Z/2022 z dnia 22.12.2022 r., woda z budynku mieszkalnego Jutrzenka nr 33 – bakterie Escherichia coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100ml; bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml; Enterokoki - 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml

- Sprawozdanie z badań nr 699/Z/2022 z dnia 22.12.2022 r., woda z budynku mieszkalnego Struszewo nr 20 – bakterie Escherichia coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100ml; bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml; Enterokoki - 0 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości = 0 jtk/100 ml

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borzytuchom, gm. Borzytuchom
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borzytuchom, gm. Borzytuchom, wykazała, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Knejt

Otrzymują:

1. Gmina Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom.
2. Wójt Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77 141 Borzytuchom.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko
2. Sekcja HŻŻiPU PSSE w/m
3. Sekcja Epidemiologii PSSE w/m
4. Sekcja HP PSSE w/m
5. a/a.