



## K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 1 lipca 2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Miłsko (gm. Zabór)

zaopatrującego miejscowość: Miłsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem fizykochemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W badanych próbkach wody stwierdzono **przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu**. Parametr ten nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. powodować brunatne zabawienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne z grupy A i B spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
  
mgr inż. Dorota Baranowska

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*