



HK.903.06.2023

Przysucha 10.01.2023r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020 poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody do spożycia Nr HK.903.1.49.2022 z dnia 12.12.2022r. oraz pozyskanych wyników z badań laboratoryjnych sprawozdania: Nr 1200 z dnia 22.12.2022r., Nr OL-LBW.9051.1.1360/n.2022 z dnia 29.12.2022r. oraz Nr HKL 08049/2022 wykonanej zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Kaleniu o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.

Uzasadnienie


W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 12.12.2022r. próbkę wody do badań laboratoryjnych w następującym punkcie monitoringowym:

1. Mieszkanie prywatne Kaleń 22; 26-432 Wieniawa.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kaleniu wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PRZYSUSZE**

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa. /zuk@gminawieniawa.pl/
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa. /sekretariat@gminawieniawa.pl/.
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha