

(d. dr. 102)



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43260.5.17.2019.MR

Strzelce Opolskie, 17 lutego 2020 r.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dotyczy obszaru gminy Jemielnica

na dzień 31.12.2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) oraz §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich**, prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny obszarowej jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych z terenu gminy Jemielnica.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody – Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonywano poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie gminy Jemielnica.

| Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m ³ /d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody) | Kwestionowane parametry – długość przekroczeń w roku, podjęte działania naprawcze | Jakość wody na koniec 2019 r. |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie | Jemielnica (Jemielnica, Gąsiorowice, Łaziska, Barut, Centawa, Piotrówka, Wierchlesie) | 547 | 7,8 | Dwa filtry pośpieszne oraz napowietrzacz, dezynfekcja podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2019 roku nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Jemielnica.

niepodległa

Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze

Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

WYŚLANO
2020-02-11
podpis.....

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich

[Handwritten signature]

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

② A/a.

Sporządziła:
Martyna Rulik
Oddział Higieny Komunalnej,
tel.: 77 44 00 325